

Owner's Manual

Syclone XL Portable Dehumidifier

Model F588 #00000

Aramsco™ A Safeguard Industrial Company
1480 Grandview Ave., Paulsboro, NJ 08066

The Aramsco Syclone XL dehumidifier reduces humidity in enclosed environments by removing water vapor from the air. The Syclone XL is rugged, durable and highly portable, making it ideal for water damage restoration, structural drying, construction, and other applications requiring temporary, high-performance dehumidification.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING



SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING! Do not alter or modify your dehumidifier in any way. Use only replacement parts authorized by Aramsco Modifications or use of unapproved parts could create a hazard and will void your warranty. Contact your authorized distributor for assistance.

WARNING! Electric shock hazard, rotating fan, hot surface hazards. Unplug unit before opening cover for cleaning or servicing. Unit must be grounded.

CORRECT PLUG REMOVAL

Grasp IEC plug and pull straight out

IMPORTANT: Damage to IEC receptacle or dehumidifier resulting from improper removal of the power cord is not covered by warranty. The IEC power cord is a wear item and is not covered by warranty.



- Inspect the power cord before use. If cord is damaged, do not use. Always grasp the plug (not the cord) to unplug.
- Insert three-prong plug on power cord into a matching electrically grounded outlet. Do not use adapter. Never cut off third prong. Do not use an extension cord.
- The unit must be operated on a 120V/60Hz circuit protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) device.
- Keep motor and wiring dry.
- Do not attempt to repair the unit. For Authorized Service Centers, contact Aramsco.

CONTROLS AND OPERATING INSTRUCTIONS

Set unit upright

NOTICE: Transporting or storing the unit in a horizontal position is not recommended. When the machine is placed in a horizontal position, the oil from the compressor can flow into the refrigerant coils and reduce the ability of the dehumidifier to function and possibly damage the unit. If the unit has been placed in a horizontal position, set it upright and let it stand for at least 30 minutes before turning it on.

Positioning a Dehumidifier

For best results, operate your dehumidifier in an enclosed area. Close all doors and windows to maximize the unit's water removal efficiency. Place your dehumidifier away from obstructions, and keep it away from anything that could obstruct airflow into and out of the unit.

Extend handle

Release the handle by rotating red locking lever outward, then lift handle up into place. Rotate red lever back into locked position to secure handle in operating position.


FIG A: PARTS IDENTIFICATION

FRONT

Power cord and drain hose storage.

Humid air inlet.
Air filter.

Front panel. Remove to access the pump and coils for cleaning. See Fig. B.



REAR

Integrated handle. Use the red lever to lock handle upright for use or down for loading or storage.


Control panel.

Power cord socket.

Drain hose quick-connect.

Model serial number label

Process (dehumidified) air outlet.



NOTICE: Do not use the extended handle to lift the unit off the ground horizontally. Do not use the extended handle as an attachment point to strap the unit in a vehicle for transport. These uses will place undue strain on the handle attachment points in the housing.

Set up drain hose

This unit automatically pumps out water on a regular basis. This dehumidifier is equipped with a quick-connect fitting for attachment to the provided drain hose located in the tray on top of the unit. Unwrap the entire hose and place the open end in a sink, drain, bucket or outdoors – anywhere that water can drain out safely. If you use a bucket or other container for water collection, check it regularly to prevent overflows.

NOTICE: Uncoil and straighten the entire drain hose. Do not leave any part of the hose coiled on the unit and do not place the end of the hose higher than 20 ft. (6 m) above the bottom of the unit. Also check for kinks or other obstructions that might restrict the flow of water. A kink or blockage will cause the unit to turn off and produce an ER9 error code. See "Error Messages," below, for more information.

Plug in electrical cord

The dehumidifier should be plugged into a GFCI-protected 115 volt outlet rated for at least 15 amps. Remove the cord from the storage tray and uncoil it. Always plug the cord firmly into the unit first, and then plug the other end into a suitable electrical outlet.


Startup display and normal display modes

When unit is first plugged into AC power, the control panel display will briefly cycle through a series of readouts. This is part of the unit's self-diagnosis procedure and no user intervention is required.

Turn the unit on

The control panel has a display and a touchpad with four keys. Press the ON/OFF to turn the unit on. The unit will now go through a compressor delay countdown (up to 60 seconds in duration) and a self-diagnostics process, then switch to **normal display mode**.

CONTROL PANEL



ON/OFF	Press and release to turn unit on or off.
DISPLAY MENU	Press to select next item in menu. Menu item will show in display.
MENU SELECTION / UP KEY	Press to toggle or select values in menu displayed.
PURGE PUMP	Press and release to start purge. Display will count down seconds remaining until purge is complete.

UNIT ON XXXX HRS INLET XXX°C / INLET 00%

The **first line** of the display shows the total number of hours the unit has been in operation. This value may be reset to zero to track job hours (see "Job Hours Reset" below). The **second line** of the display alternates between inlet temperature and inlet humidity.

User Settings Menu

A number of settings may be changed by the user. System information can also be displayed. These items are accessed by pressing DISPLAY MENU. Each press of the key will display the next parameter. When you reach the parameter you wish to adjust, press MENU SELECTION to increase the value. Press DISPLAY MENU again to accept the setting and re-start the display cycle.

Note that only menu items followed by a greater-than symbol (>) may be adjusted.

Error messages

If the onboard diagnostics discover a problem, the unit will display an error message. See "Error Messages," below, for an explanation of each message.

Control Panel Guide

ON/OFF. Press to turn the unit on or off. When the machine is turned on, the display normally reads PLEASE WAIT COMP. DELAY and performs a numeral countdown from a maximum of 60 seconds to 0. This delay allows time for refrigerant pressures to equalize for easier starting. Once the unit completes the compressor

delay, the display shows UNIT ON XXXX HRS and cycles between INLET XXX°C and INLET XX%. NOTE: If no compressor delay countdown is displayed, a delay is not necessary and the machine will begin operation immediately.

DISPLAY MENU. Press to cycle through the display of additional dehumidifier conditions and User Settings. To return to the main menu, press the ON/OFF key once.

MENU SELECTION. Press to change the values of the "User Defined" settings. The MENU SELECTION key acts as the UP key for adjusting the setpoint for Humidistat mode operation. See User Settings Menu (next page) for details.

PURGE. Press to empty water from the condensate pump reservoir. The display will read PUMP PURGING with a numeral countdown. NOTE: During normal operation, the pump purges automatically.

NOTE: During normal operation, the pump purges automatically.

USER SETTINGS

Only menu items followed by a greater-than symbol (>) can be adjusted. If no keys are selected for 5 minutes on screens: INLET OUTLET, GRAIN DPR, the display will return to normal display mode. In all the other menu items, the display will return to the normal display mode after 20 seconds. Items without the symbol (>) are for information only and cannot be changed or reset. See System Messages below for additional display messages.

Press **DISPLAY MENU** to proceed to the next menu item. ↓

Press > **MENU SELECTION** to change the setting. →

1. JOB HRS RESET > PWR INTERRUPT X	>	1. JOB HR RESET 0 PWR INTERRUPT 0	Press > to reset to 0.
2. INLET OUTLET 100' 80% 115' 30%	For information only.		
3. GRAIN DPR XX GPP	Unit displays GPP if set to Fahrenheit or g/kg if set to Celsius. To change this setting, see menu item 9.		
4. FILTER CHECKED XXX HRS >	>	4. FILTER CHECKED 0 HRS	Press > to clear filter hours.
5. COIL CLEANED XXX HRS >	>	5. COIL CLEANED 0 HRS	Press > to clear coil hours.
6. HUMIDISTAT MODE OFF >	>	6. HUMIDISTAT MODE ON >	Press > to turn ON or OFF. For maximum dehumidification, make sure HUMIDISTAT is OFF.
7. HUMIDISTAT SETPOINT XX% >	>	Press > to cycle through 40%–90% at 5% increments (default is 50%).	
8. LANGUAGE ENGLISH >	>	8. IDIOMA ESPAÑOL >	8. SPRACHE DEUTSCH >
9. TEMP UNITS 'F >	>	9. TEMP UNITS 'C >	8. LANGUE FRANCAIS >
10. COIL TEMP XX'	For information only.		
11. COMP CURRENT XX.X A	For information only.		
12. FIRMWARE 3.XX FXXX-XXX	For information only.		
13. LIFE HOURS XXXX HRS			

(Returns to top menu item.)

The following section available only on wireless-equipped units.

14. SENSOR ID
XXXXXXXX

(Returns to top menu item.)

AT THE END OF THE JOB

To reduce the possibility of drips when moving the unit, follow these additional steps to ensure that all water is removed from the unit.

NOTICE: The unit will complete the defrost cycle even if the unit is turned off **but still plugged in**. If the unit is unplugged during the defrost cycle, excessive water may accumulate in the unit and may drip out when you move the unit.

NOTICE: To ensure the condensate tank empties completely while purging, make sure the unit is placed upright on a horizontal surface.

1. Do not turn unit off or move it until it has returned to normal operating mode. To confirm unit status, review the control panel. The control panel will display one of the following messages:

Defrost in progress:

DEFROST XX

Display mode when unit is in defrost mode. XX indicates the seconds remaining on the defrost cycle.

Shutdown sequence:

**WAIT FOR
DEFROST XX**

Display mode when unit in defrost and unit is powered down (shut off by user). Unit will complete the defrost cycle to remove any built-up ice then purge the pump. XX indicates the seconds remaining on the defrost cycle.

Drying sequence:

**WAIT FOR
UNIT DRYING XXX**

Display mode when unit not in defrost and unit is powered down (shut off by user). Unit will complete the 5 minute drying cycle then purge the pump. XX indicates the seconds remaining on the drying cycle.

Normal display:

**UNIT ON XXXX HRS
INLET XXX°F / XX%**

The unit has completed a defrost and drying cycle and has returned to normal mode. You may now proceed to step 2.

- 2. Gently rock the machine to ensure any water remaining on interior surfaces falls into the sump area.**
- 3. Press the PURGE key. When the purge cycle is complete, turn the unit off.**
- 4. Remove the external drain hose, drain it carefully, coil it and return it to the storage tray on the top of the unit.**

TRANSPORTATION AND STORAGE

IMPORTANT: Before moving, transporting or storing, purge unit and stow hose and power cord as described in the "At the End of the Job" section above.

NOTICE: Handle the unit carefully. Do not drop, throw or place the unit where it could fall. Rough treatment can damage the dehumidifier and may create a hazardous condition or void the warranty.

- Do not expose the control panel to moisture, snow or rain.

- Store and transport securely to avoid any damaging impact to internal parts.
- Secure during transport to prevent sliding and possible injury to vehicle occupants.
- Do not transport or store the unit on its front, sides or back. This will help to prevent any remaining moisture from escaping from the unit or flowing into areas outside the sump.

MAINTENANCE SCHEDULE

WARNING! ELECTRIC SHOCK HAZARD. Unplug the dehumidifier before performing any maintenance.

WARNING: Risk of dust and contaminants exposure. Use of respirator mask and gloves is recommended. If unit has been exposed to potentially dangerous contaminants, clean thoroughly and sanitize before reuse.

NOTICE: The unit is fitted with sensitive electronic sensors. Protect the sensors and their lead wires from damage and do not expose them to water or cleaning solution.

The following tools and supplies are needed to complete the maintenance procedures described in this manual:

Philips screwdriver
T-20 Torx bit and driver
10 mm nutdriver or socket and ratchet
Cleaning cloths
HEPA vacuum cleaner with soft brush nozzle and crevice tool.

Recommended

Cordless drill, small knife, small-jaw pliers, coil cleaning solution, rotomolded housing cleaning solution.

Before each use

Inspect the electrical cord for damage. Look for fraying, cuts, etc. Replace the cord if you find any damage.

Inspect filter. Replace if accumulation of dust and debris is visible.

NOTICE: Replace used filters only with a new Aramsco filter part no. F579 (24-pack). Other filter types do not provide adequate filtration or airflow. Each filter is individually wrapped to protect filtration effectiveness. Remove the wrapper before installing the filter into the dehumidifier.

Monthly

Inspect coils. Clean when dust accumulation is visible. In normal use, dust can accumulate and can restrict airflow, reducing performance and causing the unit to overheat.

To maintain appearance, wipe interior and exterior surfaces with a damp cloth. For deep cleaning and a

lasting, protective shine, use an automotive interior treatment product.

As Needed

Clean Pump Check Valve and Basin. If the unit displays the message “ER9 PUMP BLOCKED PUMP & HOSE”, the pump check valve and pump basin may need to be cleaned. This requires removal of the front housing.


Clean coils. Inspect the horizontal evaporator (cold) coil with the front cover removed. If excessive dust and debris is present, vacuum thoroughly and/or clean with alkaline (non-acidic) coil cleaner.

SYSTEM MESSAGES

The Control Panel will display the following messages based on system performance and environmental conditions. User action, if any is required, is indicated in the third column.

Fig. B: Disassembly for Cleaning

Remove the 4 screws from front housing, and slide off to access coils and pump for service.



CONTROL PANEL MESSAGE	EXPLANATION	USER ACTION
INITIALIZING	Unit is powering up.	None
FIRMWARE VERSION XXX	Indicates control board firmware version number.	None
FXXX-XXX	Model number.	None
OFF	Unit has finished powering up and is operating.	None
PLEASE WAIT COMP. DELAY XX	60s delay before compressor turns on. Allows system pressure to equalize.	None
UNIT ON XXXX HRS INLET XXX°F / XX%	First line: indicates total operating hours. Second line: Toggles between inlet temperature and inlet RH every 2 seconds.	None
HUMIDISTAT INLET XXX°F / XX%	First line: indicates unit is in humidistat mode Second line: Toggles between inlet temperature and inlet RH every 2 seconds.	None
LOW TEMP INLET XXX°F / XX%	Unit shuts off if inlet temp below 45°F/7°C. Turns back on when inlet reaches 50°F/10°C.	None
--- PUMP PURGING XX	Displays when the Pump Purge button is pressed. Shows time remaining in seconds.	None
HI TEMP CYCLE REMAINING XX MIN	Unit overload limit reached. Cool-down initiated.	None
--- DEFROST XXXX	Unit is defrosting, with countdown in seconds.	None
WAIT FOR DEFROST XXX	Unit turned off when coil is cold or already in a defrost cycle. Proceeds to finish cycle or initiate one to clear the coils of ice before storage.	None
WAIT FOR UNIT DRYING XXX	Occurs when unit is turned off and coil is not frozen. Clears the coils of water before storage.	None
CHECK FILTER > OFF	Prompt to check filter.	Check filter. Press the > key to reset
CLEAN COILS > OFF	Prompt to clean coils and interior.	Clean coils. Press the > key to reset

ERROR MESSAGES

If the control system detects an error, it will produce an error ("ER") message. If this occurs, first unplug the unit and then plug it back in. This will usually reset the electronics, and the unit will begin operating normally. If the error message reappears, refer to the explanations and solutions shown below. If these solutions do not fix the problem, contact your local authorized service center.

CONTROL PANEL MESSAGE	EXPLANATION AND SOLUTION
ER4 DEFROST SENSOR CONNECT —or— ER4 OUTLET SENSOR CONNECT	Temp sensor is open, missing, or shorted. Check that temp sensors are installed correctly on control panel. If error persists, contact service.
ER5 SENSOR CONNECTION ON BD	Inlet Temp/RH sensor is open, missing, or shorted. Check that inlet temp/RH sensor is installed correctly on control panel and inlet shroud. If error persists, contact service.
ER6 CONTACT SERVICE CENTER	Current sensor failure. If error persists, contact service.
ER7 INVALID MODEL SETTING	Incorrect or unsupported DIP switch settings. Contact Aramsco service department for correct DIP switch settings.
ER8 BUTTON STUCK ALL BUTTONS	Key is stuck or has been held down too long. Contact service.
ER9 PUMP BLOCKED PUMP & HOSE	Check for obstructions. Is the hose kinked under the unit or pinched shut by a wheel? Check the pump for blockage and service if needed.

TROUBLESHOOTING

FAULT	CAUSE	SOLUTION
Water drips out when moving unit	Unit was unplugged before purging was complete.	Purge unit before moving. See "At the End of the Job."
Unit does not operate	Unit not switched on. No power to machine.	Switch unit on. Plug in unit; check power cord connection at wall outlet and at base of unit.
Unit operating, but room not dry	Not enough time to dry. Poor air movement in room. Excessive moist air infiltration.	Make sure "Humidistat" is OFF. Allow more time for drying. Increase air movement with air movers. Seal off area to reduce infiltration.
Unit collects too little water	Room air is dry. Room temperature is too low. Filter is full. Coils are clogged.	Make sure "Humidistat" is OFF. Confirm humidity level with hygrometer. Increase room temperature. Check filter. Replace as necessary. Check coils. Clean as necessary.
<p><i>If the problem you are experiencing is not listed here, call your local distributor or contact our Service Department at 800-932-3030 for further assistance.</i></p>		

SPECIFICATIONS

Model	Syclone XL (F588)
Water removal AHAM (80°F/60% RH)	125 pts. 59.2 L / day
Process air (max.)	320 CFM
Dimensions (H x D x W)	32.1 x 19.8 x 20.0 in. 81.5 x 50.3 x 50.8 cm
Weight	106 lbs. 48.1 kg
Amps	8.0A
Volts	120V
Frequency	60Hz
Power	960W
Operating range	33°F–100°F 1°C–38°C
Noise level (avg.)	53 dB
Drain hose	40 ft. 12.2 m
Power cord	25 ft. 7.6 m
Construction	Rotomolded shell
Safety	ETL certified CSA 22.2 no. 92
Specifications are subject to change without notice. Some values may be approximate.	
*Fan speed varies automatically for optimized performance.	

Order replacement air filters from your local distributor.
Part no. F579 (24 pack).

FOR PARTS AND SERVICE CALL YOUR LOCAL
ARAMSCO DISTRIBUTOR OR ARAMSCO AT 800 767
6933. Aramsco™ A Safeguard Industrial Company.
1480 Grandview Ave., Paulsboro, NJ 08066

For proper disposal, this unit should be taken to a recycler licensed to process refrigeration equipment.

 WARNING: This product and other substances that may become airborne from its use contain chemicals, including lead and phthalates, known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information, go to P65Warnings.ca.gov

Manual del propietario

Deshumidificador portátil Cyclone XL

Modelo F588

Aramsco™ A Safeguard Industrial Company
1480 Grandview Ave., Paulsboro, NJ 08066

El deshumidificador Aramsco Cyclone XL reduce la humedad en ambientes cerrados al eliminar el vapor de agua del aire. El Cyclone XL es robusto, durable y altamente portátil y es ideal para la restauración tras daños por agua, el secado estructural, la construcción y otras aplicaciones que requieran una deshumidificación temporal de alto rendimiento.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


¡ADVERTENCIA! No altere ni modifique su deshumidificador de ninguna forma. Use solo piezas de repuesto autorizadas por Aramsco. Las modificaciones o el uso de piezas no aprobadas podrían crear un peligro y anularán su garantía. Comuníquese con su distribuidor autorizado para obtener asistencia.

¡ADVERTENCIA! Peligro de descarga eléctrica, ventilador rotativo, peligros de superficie caliente. Desenchufe la unidad antes de abrir la cubierta para

EXTRACCIÓN CORRECTA DEL ENCHUFE

Sostenga el enchufe macho IEC y tire directamente hacia afuera

IMPORTANTE: El daño al receptáculo IEC o el deshumidificador resultante de la extracción incorrecta del cable no está cubierto por la garantía. El cable IEC es un elemento de desgaste y no está cubierto por la garantía.



limpiar o reparar. La unidad debe estar puesta a tierra.

- Inspeccione el cable de alimentación antes de usar. Si el cable está dañado, no lo use. Siempre sostenga el enchufe (no el cable) para desenchufar.
- Inserte el enchufe de tres patas en un tomacorriente correspondiente con puesta a tierra. No use un adaptador. Nunca corte la tercera pata. No use un cable de extensión.
- La unidad debe utilizarse en un circuito de 115 V/60 Hz protegido por un dispositivo de interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI).
- Mantenga seco el motor y la cablería.
- No intente reparar la unidad. Para conocer la ubicación de un centro de servicio autorizado, comuníquese con Aramsco.

CONTROLES E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Coloque la unidad en posición vertical

AVISO: No se recomienda transportar o almacenar la unidad en posición horizontal. Si la máquina se coloca en posición horizontal, el aceite del compresor puede fluir hasta las bobinas del refrigerante y reducir la posibilidad de que el deshumidificador funcione y puede dañar la unidad. Si la unidad se ha colocado en posición horizontal, colóquela en posición vertical y déjela quieta al menos 30 minutos antes de encenderla.

Dónde colocar el deshumidificador

Para obtener mejores resultados, opere su deshumidificador en un área cerrada. Cierre todas las puertas y ventanas para maximizar la eficiencia de eliminación de agua de la unidad. Coloque el deshumidificador lejos de obstrucciones y manténgalo alejado de cualquier objeto que pueda obstruir el flujo de aire hacia y desde la unidad.

Extienda el mango

Desbloquee el mango girando la palanca roja de bloqueo hacia afuera y luego levante el mango hasta que esté en su lugar. Gire la palanca roja hasta la posición de bloqueo para que el mango quede fijo en la posición de funcionamiento.

AVISO: No use el mango extendido para levantar la unidad del suelo de forma horizontal. No use el mango extendido como punto de sujeción para sujetar la unidad a un vehículo para su transporte. Estos usos aplicarán

una tensión indebida a los puntos de sujeción del mango en la carcasa.

Instale la manguera de drenaje

Esta unidad bombea automáticamente el agua hacia afuera de forma uniforme. Este deshumidificador está equipado con un accesorio de conexión rápida para su conexión a la manguera de drenaje provista ubicado en la bandeja sobre la unidad. Desenrolle la manguera completamente y coloque el extremo abierto en un lavabo, drenaje, cubo o en el exterior: en cualquier lugar donde el agua pueda drenarse de forma segura. Si usa un cubo u otro contenedor para la recolección de agua, compruébelo constantemente para evitar derrames.

AVISO: Desenrolle y enderece toda la manguera de drenaje. No deje ninguna parte de la manguera enrollada en la unidad y no coloque el extremo de la manguera a más de 20 pies (6 m) por encima de la parte inferior de la unidad. Compruebe también que no haya acodaduras u otras obstrucciones que puedan limitar el flujo de agua. Una acodadura o un bloqueo causarán que la unidad se apague y genere un código de error ER9. Consulte los "Mensajes de error" para obtener más información.


FIG. A: IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

FRENTE

Lugar de almacenamiento del cable de alimentación y la manguera de drenaje.

Entrada de aire húmedo. Filtro de aire.

Panel delantero. Extráigalo para acceder a la bomba y a las bobinas para su limpieza. Vea la Fig. B.



PARTE POSTERIOR

Mango integrado. Use la palanca roja para bloquear el mango en posición vertical para usar o abajo para cargar o almacenar.


Panel de control.

Enchufe del cable de alimentación.

Conexión rápida de la manguera de drenaje.

Etiqueta con el número de serie del modelo.


Salida de aire (deshumidificado) tras el proceso.



Encienda la unidad

El panel de control tiene una pantalla y un panel táctil con cuatro teclas. Presione el botón ON/OFF (ENCENDIDO/ APAGADO) para encender la unidad. La unidad comenzará una cuenta regresiva de retardo del compresor (hasta 60 segundos de duración) y un proceso de autodiagnóstico y luego pasará al **modo de pantalla normal**.

PANEL DE CONTROL



ENCENDIDO/APAGADO	Presione y suelte para encender o apagar la unidad.
MENÚ EN PANTALLA	Presione para seleccionar el siguiente elemento en el menú. El elemento del menú aparecerá en la pantalla.
SELECCIÓN EN EL MENÚ/TECLA HACIA ARRIBA	Presione para alternar o seleccionar valores en el menú exhibido.
BOMBA DE PURGA	Presione y suelte para comenzar la purga. La pantalla mostrará una cuenta regresiva con los segundos que faltan para que se complete la purga

**PRENDIDO XXXX HR
ENTRADA XXX°C / 00%**

La **primera línea** de la pantalla muestra la cantidad total de horas que la unidad ha estado en funcionamiento. Este valor se puede reiniciar a cero para realizar un seguimiento de las horas de trabajo (vea "Reinicio de horas de trabajo" más abajo). En la **segunda línea** de la pantalla se alterna la temperatura de entrada y la humedad de entrada.

Menú de ajustes del usuario

El usuario puede hacer varios ajustes. También se puede mostrar información del sistema. Se puede acceder a estos elementos presionando el DISPLAY MENU (MENÚ EN PANTALLA). Cada vez que presione la tecla se mostrará el parámetro que siga. Cuando llegue al parámetro que desee ajustar, presione MENU SELECTION (SELECCIÓN EN EL MENÚ) para

aumentar el valor. Presione DISPLAY MENU nuevamente para aceptar el ajuste y reiniciar el ciclo de la pantalla.

Tenga en cuenta que solo se pueden ajustar los elementos del menú que estén seguidos por el símbolo mayor que (>).

Mensajes de error

Si el diagnóstico integrado descubre un problema, la unidad mostrará un mensaje de error. Vea "Mensajes de error" para leer una explicación de cada mensaje.

Guía del panel de control ON/OFF: presione esta tecla para encender o apagar la unidad. Cuando se enciende la máquina, la pantalla normalmente muestra el mensaje PLEASE WAIT COMP. DELAY (ESPERE A RETRASO DEL COMPRESOR) y realiza una cuenta regresiva desde un máximo de 60 segundos hasta 0. Este retraso da tiempo para que las presiones del refrigerante se equiparen para que haya un arranque más sencillo. Una vez que la unidad complete el retraso del compresor, la pantalla mostrará el mensaje UNIT ON XX HRS (UNIDAD ENCENDIDA XX HORAS) y alterna entre INLET XX°F (ENTRADA XX °F) e INLET XX% (ENTRADA XX %). NOTA: Si no aparece la cuenta regresiva de retraso del compresor, no se necesita un retraso y la máquina comenzará a funcionar de inmediato.

DISPLAY MENU: presione esta tecla para alternar entre la exhibición de condiciones adicionales del deshumidificador y los ajustes del usuario. Para regresar al menú principal, presione la tecla ON/OFF una vez.

MENU SELECTION: presione esta tecla para cambiar los valores de los ajustes "definidos por el usuario". La tecla MENU SELECTION funciona como tecla hacia ARRIBA para configurar el punto de ajuste para el funcionamiento en modo Humidistat. Vea el Menú de ajustes de usuario (página siguiente) para obtener más información. **PURGE:** presione esta tecla para vaciar el agua del depósito de la bomba de condensado. La pantalla mostrará el mensaje PUMP PURGING (LA BOMBA ESTÁ PURGANDO) con una cuenta regresiva.

NOTA: Durante el funcionamiento normal, la bomba purga el agua automáticamente.

AJUSTES DE USUARIO

Solo se pueden ajustar los elementos del menú que estén seguidos de un símbolo de «mayor que» (>). Si no se selecciona ninguna tecla en las siguientes pantallas en un lapso de 5 minutos: INLET OUTLET (ENTRADA SALIDA), DPR GRAIN (GRANO DE DPR), la pantalla volverá al modo de visualización normal. En todos los demás elementos de menú, la pantalla regresará al modo de visualización normal después de 20 segundos. Los elementos que no tienen el símbolo (>) son únicamente para información y no se pueden cambiar ni restablecer. Consulte los mensajes del sistema a continuación para ver los mensajes de pantalla adicionales.

Presione **MOSTRAR**

MENÚ para pasar a la siguiente opción del menú. ↓

Presione > **SELECCIÓN DEL MENÚ** para cambiar el ajuste. →

1. HRS REINICIAR> FALLA DE LUZ X	>	1. H DE TRABAJO 0 FALLA DE LUZ 0	Presione > para restablecer a 0.				
2. ENTRADA SALIDA 100' 80% 115' 30%	Sólo para información.						
3. ENTRADA-SALIDA XX.X g/kg							
4. FILTRO VERIF XXX HR >	>	4. FILTRO VERIF 0 HRS	Presione > para borrar las horas de limpieza del filtro.				
5. LIMPIAR BOBINA XXX HRS >	>	5. LIMPIAR BOBINA 0 HRS	Presione > para borrar las horas de limpieza de la bobina.				
6. HIGROSTATO MODO APAGADO>	>	6. HIGROSTATO MODO PRENDIDO>	Presione > para poner en ON u OFF (ENCENDER o APAGAR). Para una deshumidificación máxima, vele por que HUMIDISTAT esté apagado.				
7. CONSIGNA HIGROSTATO XX%>	>	Presione > para alternar entre el 40% y el 90% en incrementos de 5% (el valor predeterminado es de 50%).					
8. IDIOMA ESPAÑOL >	>	8. SPRACHE DEUTSCH >	>	8. LANGUE FRANCAIS >	>	8. LANGUAGE ENGLISH >	Presione > para cambiar las opciones de idioma.
9. TEMPERATURA 'C >	>	9. TEMPERATURA 'F >	Presione > para cambiar a °F o °C.				
10. TEMP BOBINA XX'	Sólo para información.						
11. CORR COMPRS XX.X A	Sólo para información.						
12. FIRMWARE 3.XX XXXX-XXX	Sólo para información.						
13. TOTAL DE HRS XXXX HR							
(Regresa al elemento del menú superior).							
<i>La siguiente sección está disponible sólo en las unidades equipadas con sistema inalámbrico.</i>							
14. SENSOR ID XXXXXXXXXX							
(Regresa al elemento del menú superior).							

AL FINAL DE TRABAJO

Para reducir la posibilidad de goteo al mover la unidad, siga estos pasos adicionales para velar por la extracción de toda el agua de la unidad.

AVISO: La unidad completará el ciclo de descongelamiento incluso si está apagada, pero aún **enchufada**. Si la unidad se desenchufa durante el ciclo de descongelamiento, puede acumularse una cantidad excesiva de agua en la unidad y puede gotear al mover la unidad.

AVISO: Para que el tanque de condensado esté vaciado por completo tras la purga, vele por colocar la unidad en posición vertical sobre una superficie horizontal.

1. No apague ni mueva la unidad hasta que regrese al modo normal de funcionamiento. Para corroborar el estado de la unidad, examine el panel de control. El panel de control mostrará uno de los mensajes siguientes:

Descongelamiento en marcha:

DESCONGELE XXXX

Es el modo de la pantalla si la unidad está en el modo de descongelamiento. XX indica los segundos restantes del ciclo de descongelamiento.

Secuencia de apagado:

**ESPERE A QUE SE
DESCONGELE XXX**

Es el modo de la pantalla si la unidad está en el modo de descongelamiento y está apagada (por el usuario). La unidad completará el ciclo de descongelamiento para eliminar la acumulación de hielo y luego purgará la bomba. XX indica los segundos restantes del ciclo de descongelamiento.

Secuencia de secado:

**ESPERE A QUE SE
SECADO XXX**

Es el modo de la pantalla si la unidad no está en el modo de descongelamiento y está apagada (por el usuario). La unidad completará el ciclo de secado de 5 minutos y luego purgará la bomba. XX indica los segundos restantes del ciclo de secado.

Pantalla normal:

**PRENDIDO XXXX HR
ENTRADA XXX°C / XX%**

La unidad ha completado un ciclo de descongelamiento y secado y ha regresado al modo normal. Ahora puede avanzar al paso 2.

2. Agite suavemente la máquina para velar por que el agua que quede en las superficies interiores caiga al área del sumidero.

3. Presione la tecla PURGE (PURGAR). Cuando finalice el ciclo de purga, apague la unidad.

4. Retire la manguera de drenaje externo, vacíela con cuidado, enróllela y vuelva a colocarla en la bandeja de almacenamiento en la parte superior de la unidad.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

IMPORTANTE: Antes de mover, transportar o almacenar la unidad, púrguela y almáocene la manguera y el cable de alimentación tal como se describe en la sección “Al finalizar el trabajo” más arriba.

AVISO: Maneje la unidad con cuidado. No permita que la unidad se caiga, no la arroje y no la coloque en un lugar donde podría caerse. El tratamiento brusco podría dañar el deshumidificador y puede propiciar una situación peligrosa o anular la garantía.

- No exponga el panel de control a la humedad, la nieve o la lluvia.
- Almacene y transporte de forma segura para evitar impactos dañinos en las partes internas.
- Sujete durante su transporte para prevenir su deslizamiento y posibles lesiones a los ocupantes del vehículo.
- No almacene ni transporte la unidad apoyada sobre el frente, los lados o la parte posterior. Esto ayudará a prevenir que la humedad que quede salga de la unidad o llegue a áreas fuera del sumidero.

PLAN DE MANTENIMIENTO

¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Desenchufe el deshumidificador antes de realizar tareas de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Riesgo de exposición al polvo y a contaminantes. Se recomienda el uso de una máscara y guantes. Si la unidad ha estado expuesta a contaminantes potencialmente peligrosos, límpie bien y desinfecte antes de volver a utilizar.

AVISO: La unidad está equipada con sensores electrónicos sensibles. Proteja los sensores y los hilos conductores contra daños y no los exponga al agua ni a una solución limpiadora.

Se necesitan las siguientes herramientas e insumos para completar los procedimientos de mantenimiento que se describen en este manual:

Destornillador Philips

Broca T-20 Torx

Llave para tuercas o llave de cubo y trinquete (10 mm)

Paños de limpieza

Aspiradora HEPA con una boquilla con cepillo blando y herramienta para cavidades.

Recomendado

Taladro inalámbrico, cuchillo pequeño, pinzas de punta pequeña, solución limpiadora de bobinas, solución limpiadora de carcasa rotomoldeadas.

Antes de cada uso

Inspeccione el cable eléctrico para detectar daños: busque raeduras, cortes, etc. Reemplace el cable si detecta algún daño.

Inspeccione el filtro: reemplácelo si observa que hay acumulación de polvo y suciedad.

AVISO: Reemplace los filtros usados con un filtro nuevo Aramsco, número de pieza F579 (paquete de 24). Otros tipos de filtros no proporcionan filtración o flujo de aire adecuados. Cada filtro se envuelve individualmente para conservar la eficiencia de la filtración. Quite la envoltura antes de instalar el filtro en el deshumidificador.

Mensual

Inspeccione las bobinas: limpie si observa que hay acumulación de polvo. Con un uso normal, el polvo puede acumularse y puede restringir el flujo de aire, lo cual disminuye el rendimiento y provoca el recalentamiento de la unidad.


Para mantener el aspecto: limpie la superficie interior y exterior con un paño húmedo. Para una limpieza profunda y un brillo duradero y de protección, use un tratamiento automotriz en el interior.

Según sea necesario

Limpie la válvula de retención de la bomba y el recipiente: si la unidad muestra el mensaje "ER9

Fig. B: Desensamble para la limpieza

Retire los 4 tornillos de la carcasa delantera, y deslice hacia afuera para acceder a las bobinas ya la bomba para hacer el mantenimiento.



"BOMBA TAPADA BOMBA&MANGUERA," debe limpiar la válvula de retención de la bomba y el recipiente de la bomba. Esto exige la extracción de la carcasa del frente.

Limpie las bobinas: inspeccione la bobina evaporadora horizontal (friío) sin la cubierta del frente. Si observa una cantidad excesiva de polvo y suciedad, aspire bien o limpie con un limpiador la alcalino (no ácido) para bobinas.

MENSAJES DEL SISTEMA

El panel de control mostrará los mensajes siguientes de acuerdo con el rendimiento del sistema y las condiciones ambientales. Si se necesita alguna acción por parte del usuario, se indicará en la tercera columna.

MENSAJE DEL PANEL DE CONTROL	EXPLICACIÓN	ACCIÓN DEL USUARIO
INICIALIZAR	La unidad se está encendiendo.	Ninguna
VERSION FIRMWARE XXX	Indica el número de versión del <i>firmware</i> del tablero de control.	Ninguna
FXXX-XXX	Número de modelo.	Ninguna
APAGADO	La unidad ha completado el encendido y está funcionando.	Ninguna
POR FAVOR ESPERE RETAR COMPRS XX	Retraso de 60 segundos antes que se encienda el compresor. Permite que se equilibre la presión del sistema.	Ninguna
PRENDIDO XXXX HR ENTRADA XXX °C / XX%	Primera línea: indica las horas totales de funcionamiento. Segunda línea: alterna entre la temperatura de entrada y la humedad relativa de entrada cada 2 segundos.	Ninguna
HIGROSTATO ENTRADA XXX °C / HUMISTATO ENTRADA XX %	Primera línea: indica que la unidad está en el modo Humidistat. Segunda línea: alterna entre la temperatura de entrada y la humedad relativa de entrada cada 2 segundos.	Ninguna
BAJA TEMP ENTRADA XXX °C / XX%	La unidad se apaga si la temperatura de entrada es inferior a 45 °F/7 °C. Se vuelve a encender cuando la temperatura de entrada llega a 50 °F/10 °C.	Ninguna
--- PURGA DE AQUA XX	La purga de la bomba tiene una cuenta regresiva en segundos. Presione la tecla nuevamente para detenerla.	Ninguna
CICLO ALTA TEMP. MIN RESTANTES XX	Se alcanzó el límite de sobrecarga de la unidad. Se inició el enfriamiento	Ninguna
--- DESCONGELE XXXX	La unidad se está descongelando, y hay una cuenta regresiva en segundos.	Ninguna
ESPERE A QUE SE DESCONGELE XXX	La unidad se apaga cuando la bobina está fría o ya está en el ciclo de descongelamiento. Avanza al ciclo final o inicia un ciclo para eliminar el hielo de las bobinas antes de almacenar la unidad.	Ninguna
ESPERE A QUE SE SECADO XXX	Ocurre cuando la unidad se apaga y la bobina no está congelada. Elimina el agua de las bobinas antes de almacenar la unidad.	Ninguna
VERIFICA FILTRO > APAGADO	Indicación para verificar el filtro.	Verifica el filtro. Presione la tecla > para reiniciar
LIMPIAR BOBINA APAGADO	Indicación para limpiar las bobinas y el interior.	Limpie las bobinas. Presione la tecla > para reiniciar

MENSAJES DE ERROR

Si el sistema de control detecta un error, mostrará un mensaje de error ("ER"). Si esto sucede, primero desenchufe la unidad y luego vuelva a enchufarla. Esto habitualmente reiniciará los componentes electrónicos, y la unidad volverá a funcionar como siempre. Si el mensaje de error vuelve a aparecer, consulte las explicaciones y soluciones que se muestran a continuación. Si estas soluciones no resuelven el problema, comuníquese con su centro de servicio autorizado local.

MENSAJE DEL PANEL DE CONTROL	EXPLICACIÓN Y SOLUCIÓN
ER4 CONEXION SENSOR DESCONG or ER4 CONEXION SENSOR SALIDA	El sensor de temperatura está abierto, no está o hay un cortocircuito. Verifique que los sensores de temperatura están instalados correctamente en el panel de control. Si el error continúa, comuníquese con el servicio técnico.
ER5 CONEXION SENSOR TABLERO	El sensor de temperatura/humedad relativa de entrada está abierto, no está o hay un cortocircuito. Verifique que el sensor de temperatura/humedad relativa de entrada esté instalado correctamente en el panel de control y la cubierta de entrada. Si el error continúa, comuníquese con el servicio técnico.
ER6 CONTACTAR CENTRO DE SERV	Falla del sensor de corriente. Si el error continúa, comuníquese con el servicio técnico.
ER7 INVAL AJUSTE	Ajuste incorrecto o no admitido del interruptor DIP. Comuníquese con el servicio de atención al usuario de Aramsco para conocer el ajuste correcto del interruptor DIP.
ER8 BOTON ATORADO	Se ha atascado una tecla o se ha mantenido presionada por demasiado tiempo. Comuníquese con el servicio técnico.
ER9 BOMBA TAPADA BOMBA&MANGUERA	Compruebe que no haya obstrucciones ¿La manguera está acodada debajo de la unidad o aplastada por una rueda? Verifique que no haya bloqueos en la bomba y repare de ser necesario.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Gotea agua al mover la unidad	La unidad se desenchufó antes de completar la purga.	Purge la unidad antes de moverla. Vea "Al final del trabajo".
La unidad no funciona.	Unidad no encendida. La unidad no está enchufada.	Encienda la unidad. Enchufe la unidad; compruebe la conexión del cable de alimentación en el tomacorriente y en la base de la unidad.
La unidad funciona, pero la sala no está seca	No se asignó un tiempo suficiente para secar. Movimiento de aire deficiente en la sala. Entrada de aire excesivamente húmedo.	Verifique que "Humidistat" esté apagado. Asigne más tiempo al secado. Aumente el movimiento de aire con ventiladores. Cierre la sala para reducir el ingreso de aire.
La unidad recoge muy poca agua	El aire de la sala es seco. La temperatura de la sala es demasiado baja. El filtro está lleno. Las bobinas están obstruidas.	Verifique que "Humidistat" esté apagado. Confirme el nivel de humedad con un higrómetro. Aumente la temperatura de la sala. Examine el filtro. Reemplácelo de ser necesario. Examine las bobinas. Límpielas de ser necesario.
<i>Si el problema que experimenta no figura en esta lista, llame a su distribuidor local o comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 800-932-3030 para obtener asistencia.</i>		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Syclone XL (F588)
Extracción de agua AHAM (80 °F/60 % de humedad relativa)	125 pintas 59,2 l/día
Dimensiones (altura x ancho x profundidad)	32,1 x 19,8 x 20,0 in. 81,5 x 50,3 x 50,8 cm
Peso	106 lbs. 48,1 kg
Amperios	8,0 A
Voltios	120 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	960 W
Intervalo de funcionamiento	33 °F–100 °F 1 °C–38 °C
Aire tratado (máx.)	320 pies cúbicos por minuto
Nivel sonoro (promedio)	53 dB
Manguera de drenaje	40 pies 12,2 m
Cable de alimentación	25 pies 7,6 m
Construcción	Carcasa rotomoldeada
Seguridad	Certificación ETL CSA 22.2 n.º 92
Las especificaciones técnicas pueden cambiar sin previo aviso. Algunos valores pueden ser aproximados.	
*La velocidad del ventilador varía automáticamente para un rendimiento optimizado.	

Filtro de aire N.º de pieza F579 (paquete de 24).

PARA PIEZAS Y SERVICIO, LLAME A SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE ARAMSCO O ARAMSCO AL 800-767-6933. Aramsco™ A Safeguard Industrial Company. 1480 Grandview Ave., Paulsboro, NJ 08066

Para desecharla de forma adecuada, esta unidad debe llevarse a un reciclador licenciado que se encargue de equipos de refrigeración.



ADVERTENCIA: Este producto y otras sustancias que pueden desprenderse del aire por su uso contienen productos químicos, entre ellos plomo y ftalatos, que el estado de California sabe que causan cáncer, defectos congénitos u otros daños durante la gestación. Para obtener más información, visite P65Warnings.ca.gov.

Manuel d'utilisation

Déshumidificateur portatif Cyclone XL

Modèle F588

Aramsco™ A Safeguard Industrial Company
1480 Grandview Ave., Paulsboro, NJ 08066

Le déshumidificateur Aramsco Cyclone XL réduit l'humidité dans des endroits fermés en éliminant la vapeur d'eau dans l'air. Le Cyclone XL est robuste, durable et hautement portatif, ce qui en fait l'équipement idéal pour réparer des dégâts causés par l'eau, sécher des structures, les travaux de construction et d'autres applications qui nécessitent une déshumidification temporaire, hautement performante.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT



INSTRUCTIONS DE SECURITE

AVERTISSEMENT ! En aucun cas, vous ne devez altérer ou modifier votre déshumidificateur. Utilisez seulement des pièces de rechange autorisées par Aramsco. Des modifications ou l'utilisation de pièces non approuvées peuvent entraîner un risque de danger et annuleront votre garantie. Contactez votre distributeur agréé pour une assistance.

AVERTISSEMENT ! Risques de choc électrique, ventilateur rotatif, surface brûlante. Débranchez l'unité avant d'ouvrir le couvercle pour procéder à un nettoyage ou un entretien. L'appareil doit être mis à la terre.

RETRAIT CORRECT DE LA PRISE

Saisissez la prise IEC et tirez tout droit.

IMPORTANT : Des dommages de la prise IEC ou du déshumidificateur résultant d'un retrait incorrect du câble d'alimentation ne sont pas couverts par la garantie. Le câble d'alimentation IEC est une pièce d'usure et n'est pas couvert par la garantie.



- Inspectez le câble d'alimentation avant utilisation. Si le câble est endommagé, ne l'utilisez pas. Saisissez toujours la prise (pas le câble) pour débrancher.
- Insérez la fiche triphasée du câble d'alimentation dans une prise de terre correspondante. N'utilisez pas d'adaptateur. Ne coupez jamais la troisième broche. N'utilisez pas de rallonge.
- L'appareil doit fonctionner sur un circuit 120V/60Hz protégé par un disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT).
- Maintenez le moteur et le câblage au sec.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Pour les centres d'entretien et de réparation agréés, contactez Aramsco.

COMMANDES ET INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Mettez l'unité debout en position verticale.

NOTICE : Le transport ou l'entreposage de l'unité dans la position horizontale n'est pas recommandé. Lorsque la machine est placée en position horizontale, l'huile du compresseur peut s'écouler dans les serpentins du réfrigérant et cela peut réduire les capacités de fonctionnement du déshumidificateur et causer des dommages éventuels de l'appareil. Si l'unité a été placée en position horizontale, mettez-la debout en position verticale et laissez-la dans cette position pendant au moins 30 minutes avant de la mettre en marche.

Positionner un déshumidificateur

Pour obtenir des résultats optimaux, faites fonctionner votre déshumidificateur dans un endroit fermé. Fermez toutes les portes et les fenêtres pour maximiser l'absorption d'eau de l'appareil. Éloignez votre déshumidificateur des obstructions et de tout objet pouvant gêner le flux d'air dans et hors de l'appareil.

Poignée d'extension

Relâchez la poignée en tournant la manette rouge vers l'extérieur, puis positionnez la poignée vers le haut.


Tournez la manette rouge de nouveau pour la bloquer en positionnement de fonctionnement.

NOTICE : N'utilisez pas la poignée d'extension pour soulever l'appareil du sol, de manière horizontale. N'utilisez pas la poignée d'extension comme dispositif

FIG. A : IDENTIFICATION DES PIÈCES

AVANT

Rangement du câble d'alimentation et du tuyau de vidange.



ARRIÈRE

Poignée intégrée. Utilisez la manette rouge pour bloquer la poignée en position verticale pour le fonctionnement ou l'abaisser pour le chargement ou le rangement.


Panneau de commande.

Fiche du câble d'alimentation

Raccord rapide du tuyau de vidange.

Étiquette du numéro de série du modèle

Sortie d'air de traitement



de fixation pour attacher l'unité dans un véhicule pour le transport. Une telle utilisation exerce une pression excessive sur les points d'attache de la poignée dans le logement.

Mise en place du tuyau de vidange

Cet appareil pompe de l'eau automatiquement sur une base régulière. Ce déshumidificateur est équipé d'un raccord à connexion rapide pour l'attachement au tuyau de vidange fourni, situé sur le plateau sur le dessus de l'unité. Déballez le tuyau entier et placez l'extrémité ouverte dans un bac, drain ou seau, ou dehors, dans un endroit où l'eau peut s'écouler en toute sécurité. Si vous utilisez un seau ou un autre contenant pour la collecte de l'eau, vérifiez régulièrement pour éviter un débordement.

NOTICE : Déroulez et redressez le tuyau de vidange entier. Ne laissez aucune partie du tuyau enroulée sur l'unité et ne placez pas l'extrémité du tuyau à une hauteur de plus de 6 m (20 ft), à partir du bas de l'unité. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de torsion ou d'obstructions qui puissent restreindre le flux d'eau. Une torsion ou une obstruction du câble peut entraîner un arrêt de l'unité et produire un code d'erreur ER9. Voir « Messages d'erreur » pour plus d'informations.

Brancher le câble électrique

Le déshumidificateur doit être branché sur une prise de 120 volts avec protection DDFT, d'au moins 15 amps. Retirez le câble du plateau de rangement et déroulez-le. Branchez toujours le câble fermement sur l'unité d'abord, puis branchez l'autre extrémité sur une prise électrique appropriée.

Modes d'affichage de démarrage et d'affichage normal

Lorsque l'unité est d'abord branchée sur une prise AC, le panneau de commande affiche brièvement une série de valeurs. Cela fait partie d'une procédure d'auto-diagnostic et aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

Mettre l'unité en marche

Le panneau de commande contient un écran d'affichage et un pavé tactile de quatre touches. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour mettre l'unité en marche. L'unité va maintenant effectuer un compte à rebours (d'une durée d'au plus 60 secondes) et un processus d'auto-diagnostic, puis passera en **mode d'affichage normal**.

XXXX HRS TRAVAIL ENTREE XXX°C

La **première ligne** de l'affichage indique le nombre total d'heures pendant lesquelles l'unité a fonctionné. Cette valeur doit être réinitialisée sur zéro pour suivre les heures de travail (voir « Réinitialisation des heures de travail » ci-dessous). La **deuxième ligne** de l'affichage alterne entre la température en entrée et l'humidité en entrée.

Menu des paramètres d'utilisateur

Un certain nombre de paramètres peuvent être changés par l'utilisateur. Les informations du système peuvent aussi être affichées. Appuyez sur DISPLAY MENU (menu d'affichage) pour accéder à ces éléments. Chaque pression sur la touche fait afficher le paramètre suivant. Lorsque vous obtenez le paramètre que vous voulez ajuster, appuyez sur MENU SELECTION (sélection de menu) pour augmenter la valeur. Appuyez de nouveau sur DISPLAY MENU (menu d'affichage) pour accepter le paramètre et redémarrer le cycle d'affichage.

Notez que seulement des éléments de menu suivis du symbole supérieur à (>) peuvent être ajustés.

Messages d'erreur

Si le système de diagnostics embarqué découvre un problème, l'unité affichera un message d'erreur. Voir « Messages d'erreur » pour une explication de chaque message.


Guide du panneau de commande

ON/OFF. Appuyez pour mettre l'unité en marche ou à l'arrêt. Lorsque la machine est en marche, l'écran affiche PLEASE WAIT COMP. DELAY (veuillez patienter jusqu'à la fin du délai) et effectue un compte à rebours numérique d'un maximum de 60 secondes à 0. Ce délai laisse le temps suffisant pour équilibrer les pressions du réfrigérant et permettre un démarrage facile. Une fois que l'unité termine le délai du compresseur, l'affichage montre UNIT ON XX HRS (unité en marche xx heures) et passe de INLET XX°F (entrée xx°F) à INLET XX% (entrée xx%). REMARQUE : Si aucun compte à rebours n'est affiché, un délai n'est pas nécessaire et la machine commence à fonctionner immédiatement.

MENU D'AFFICHAGE. Appuyez pour afficher les conditions supplémentaires du déshumidificateur et les paramètres utilisateur. Pour revenir au menu principal, appuyez une fois sur la touche ON/OFF

SÉLECTION DE MENU. Appuyez pour changer les valeurs des paramètres « définis par l'utilisateur ». La touche MENU SELECTION agit comme la touche vers le haut pour régler le point de consigne pour un fonctionnement en mode « Humidistat » (hygrostat). Voir le menu des paramètres utilisateur (page suivante) pour plus de détails. **PURGE.** Appuyez pour vider l'eau du réservoir de la pompe à condensat. L'écran affiche

PANNEAU DE COMMANDE



PUMP PURGING (purge de pompe) avec un compte à rebours. REMARQUE : En mode de fonctionnement normal, la pompe purge automatiquement.
REMARQUE : En mode de fonctionnement normal, la pompe purge automatiquement.

Paramètres de l'utilisateur

Seuls les éléments du menu suivis du symbole « supérieur à » (>) peuvent être réglés. Si aucune touche n'est sélectionnée pendant 5 minutes pour les écrans : ENTRÉE-SORTIE, GRAIN DPR, l'affichage reviendra au mode d'affichage normal. Pour tous les autres éléments du menu, l'affichage reviendra au mode d'affichage normal après 20 secondes. Les éléments sans le symbole (>) ne sont là que pour information et ne peuvent pas être modifiés ou réinitialisés. Voir Messages système ci-dessous pour d'autres messages à l'écran.

Appuyer sur **MENU**
AFFICHAGE pour
passer à l'option
suivante du menu. ↓

Appuyer sur > **SÉLECTION DE MENUS** pour modifier les paramètres. →

1. RÉINIT. HRS > PANNE COURANT X	>	1. HRS RÉINIT. 0 PANNE COURANT 0	Appuyer sur > pour réinitialiser à 0.	
2. ENTRÉE SORTIE 100' 80% 115' 30%	Pour information seulement.			
3. ENTRÉE-SORTIE XX.X g/kg	L'unité affiche GPP si elle paramétrée en °Fahrenheit ou g/kg si elle est paramétrée en °Celsius. Pour changer ce paramètre, voir l'élément de menu 9.			
4. FILTRE NETT. XXX HRS >	>	4. FILTRE NETT. 0 HRS >	Appuyer sur > pour effacer les heures du filtre.	
5. INT NETTOYER XXX HRS >	>	5. INT NETTOYER 0 HRS	Appuyer sur > pour effacer les heures de la bobine.	
6. MODE HYGROSTAT ETEINT >	>	6. MODE HYGROSTAT EN MARCHE >	Appuyer sur > pour allumer ou éteindre. Pour une déshumidification maximale, vérifiez que HUMIDISTAT est sur OFF.	
7. REGLAGE HYGROSTAT XX% >	>	Appuyer sur > pour faire défiler de 40% à 90% par incrément de 5% (le défaut est 50%).		
8. IDIOMA ESPAÑOL >	>	8. SPRACHE DEUTSCH >	>	
9. TEMPERATURE 'C >	>	8. LANGUE FRANCAIS >	>	
10. TEMPERATURE SERPENTIN XX'	Pour information seulement.			
11. COMPRESSEUR AMPERAGE XX.X A	Pour information seulement.			
12. MICROLOGICIEL 3.XX FXXX-XXX	Pour information seulement.			
13. HRS TOTALES XXXX HRS				
(Retour aux éléments du menu principal.)				
<i>La partie suivante n'est disponible que pour les unités équipées sans fil.</i>				
14. ID CAPTEUR XXXXXXXX >				
(Retour aux éléments du menu principal.)				

À LA FIN DE LA TÂCHE

Pour réduire la possibilité d'égouttement lors du déplacement de l'unité, suivez ces étapes

supplémentaires pour vous assurer que toute l'eau est éliminée de l'unité.

NOTICE : L'unité termine le cycle de dégivrage même si elle est à l'arrêt mais reste toujours branchée. Si

l'unité est débranchée durant le cycle de dégivrage, un excédent d'eau peut s'accumuler dans l'unité et peut s'égoutter lorsque vous déplacez l'unité.

NOTICE : Pour s'assurer que le bac de condensat se vide complètement durant la purge, vérifiez que l'unité est positionnée debout, à la verticale sur une surface horizontale.

1. Ne mettez pas l'unité à l'arrêt ou ne la déplacez pas jusqu'à ce qu'elle revienne en mode de fonctionnement normal. Pour confirmer l'état de l'unité, passez en revue le panneau de commande. Le panneau de commande affiche l'un des messages suivants :

Dégivrage en cours :

DEGIVRAGE XXXX

Mode d'affichage lorsque l'unité est en mode de dégivrage. XX indique les secondes restantes pour le cycle de dégivrage.

Séquence d'arrêt :

ATTENDRE LE DEGIVRAGE XXX

Mode d'affichage lorsque l'unité est en mode de dégivrage et que l'unité est à l'arrêt (éteinte par l'utilisateur). L'unité termine le cycle de dégivrage pour éliminer toute accumulation de glace puis purge la pompe. XX indique les secondes restantes pour le cycle de dégivrage.

Séquence de séchage :

ATTENDRE LE SECHAGE XXX

Mode d'affichage lorsque l'unité n'est pas en mode de dégivrage et qu'elle est à l'arrêt (éteinte par l'utilisateur). L'unité termine le cycle de séchage de 5 minutes puis purge la pompe. XX indique les secondes restantes pour le cycle de séchage.

Affichage normal :

XXXX HRS TRAVAIL ENTREE XXX°C

L'unité a terminé un cycle de dégivrage et de séchage et est revenue en mode normal. Vous pouvez maintenant passer à l'étape 2.

2. Secouez doucement la machine pour vérifier que l'eau restante sur les surfaces intérieures s'écoule dans le puisard.

3. Appuyez sur la touche PURGE. Lorsque le cycle de purge est terminé, arrêtez la machine.

4. Retirez le tuyau de vidange externe, drainez-le soigneusement, enroulez-le et remettez-le sur le plateau de rangement en haut de l'unité.

TRANSPORT ET RANGEMENT

IMPORTANT : Avant de déplacer, transporter ou ranger l'unité, purgez l'unité et rangez le tuyau et le câble d'alimentation tel qu'il est décrit dans la section ci-dessus « À la fin de la tâche ».

NOTICE : Manipulez l'unité avec précaution. Ne faites pas tomber l'unité ou ne la placez pas dans un endroit d'où elle pourrait tomber. Un traitement sans précautions peut endommager le déshumidificateur et causer un risque de danger ou annuler la garantie.

- N'exposez pas le panneau de commande à l'humidité, la neige ou la pluie.
- Entreposez et transportez l'unité de manière sûre pour éviter des dommages des pièces internes.
- Sécurisez l'unité durant le transport pour éviter qu'elle ne glisse et cause des blessures aux occupants du véhicule.
- Ne transportez pas ou n'entreposez pas l'unité sur sa face avant, sur les côtés ou sur le dos. Ceci permet d'éviter que l'humidité restante ne s'échappe de l'unité ou s'égoutte dans des parties en dehors du puisard.

PROGRAMME DE MAINTENANCE

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.
Débranchez le déshumidificateur avant d'effectuer une opération de maintenance.

AVERTISSEMENT : Risque d'exposition à la poussière et à des contaminants. L'utilisation d'un masque respiratoire et de gants est recommandée. Si l'unité a été exposée à des contaminants potentiellement dangereux, nettoyez en profondeur et désinfectez avant réutilisation.

NOTICE : L'unité est équipée de capteurs électroniques sensibles. Protégez les capteurs et leurs fils conducteurs des dommages et ne les exposez pas à l'eau ou à une solution de nettoyage.

Les outils et les fournitures suivants sont nécessaires pour effectuer les procédures de maintenance décrites dans ce manuel :

Tournevis Philips
Embout T-20 Torx et driver
Tournevis 10 mm ou douille et cliquet
Chiffons de nettoyage
Aspirateur HEPA avec embout à brosse douce et suceur plat.

Recommandé

Perceuse sans fil, petit couteau, petites pinces, solution de nettoyage de serpentin, solution de nettoyage de logement rotomoulé.

Avant chaque utilisation

Inspecter le câble électrique pour détecter les dommages. Détectez les coupures, effilochages, etc. Remplacez le câble s'il est endommagé.

Inspecter le filtre. Remplacez le câble si une accumulation de poussière et de débris est visible.

NOTICE : Remplacez les filtres usés seulement avec un nouveau filtre Aramsco n° F579 (boîte de 24). Les autres types de filtre n'offrent pas une filtration ou un flux d'air adéquat. Chaque filtre est emballé individuellement pour préserver l'efficacité de la filtration. Retirez l'emballage avant d'installer le filtre dans le déshumidificateur.

Tous les mois

Inspecter les serpentins. Nettoyez lorsque l'accumulation de poussière est visible. Durant une utilisation normale, de la poussière peut s'accumuler et restreindre le flux d'air, réduire la performance et causer une surchauffe de l'unité.


Pour préserver l'aspect de l'unité, essuyez les surfaces intérieures et extérieures avec un chiffon humide. Pour un nettoyage approfondi et obtenir un lustre protecteur et durable, utilisez un produit de traitement d'intérieur automobile.

Si nécessaire

Nettoyer le clapet antiretour de la pompe et le bac Si l'unité affiche le message « ER9 BLOCAGE POMPE/BOYAU », il se peut que le clapet antiretour de

Fig. B : Démontage pour le nettoyage

Retirez les 4 vis du panneau avant et faites coulisser pour accéder aux serpentins et à la pompe pour effectuer une opération



la pompe et le bac de la pompe doivent être nettoyés. Cela nécessite le retrait du logement avant.

Nettoyer les serpentins. Inspectez le serpentin d'évaporateur horizontal (froid) avec le couvercle avant retiré. Si un excédent de poussière et de débris est présent, aspirez en profondeur et/ou nettoyez avec un produit alcalin (non acide) nettoyant pour serpentin.

MESSAGES DU SYSTÈME

Le panneau de commande affiche les messages suivants selon la performance du système et les conditions environnementales. Une intervention de l'utilisateur, si elle est requise, est indiquée dans la troisième colonne.

MESSAGES DU PANNEAU DE COMMANDE	EXPLICATION	INTERVENTION DE L'UTILISATEUR
INITIALISER	L'unité est mise sous tension.	Aucune
MICROLOGICIEL VERSION XXX	Indique le numéro de version du progiciel du panneau de commande.	Aucune
FXXX-XXX	Numéro de modèle.	Aucune
ETEINT	L'unité est maintenant sous tension et en marche.	Aucune
SVP ATTENDRE COMP DIFFERE XX	Délai de 60 secondes avant l'activation du compresseur. Permet l'équilibrage de la pression du système.	Aucune
XXXX HRS TRAVAIL ENTREE XXX°C / XX%	Première ligne : indique le nombre total d'heures de fonctionnement. Deuxième ligne : Permet de passer de la température d'entrée à RH d'entrée toutes les 2 secondes.	Aucune
HYGROSTAT ENTREE XXX°C / XX%	Première ligne : indique que l'unité est en mode hygrostat Deuxième ligne : Permet de passer de la température d'entrée à RH d'entrée toutes les 2 secondes.	Aucune
BASSE TEMP ENTREE XXX°C / XX%	L'unité s'arrête si la température d'entrée est en dessous de 45°F/7°C. Elle est activée de nouveau lorsque la température d'entrée atteint 50°F/10°C.	Aucune
--- PURGE POMPE XX	La pompe est en train de purger et un compte à rebours est affiché en secondes. Appuyez de nouveau sur la touche si nécessaire.	Aucune
CYCLE HAUTE TEMP XX MIN RESIDUEL	La limite de surcharge de l'unité est atteinte. Le refroidissement est initié.	Aucune
--- DEGIVRAGE XXXX	L'unité est en cours de dégivrage et un compte à rebours est affiché en secondes.	Aucune
ATTENDRE LE DEGIVRAGE XXX	L'unité s'arrête lorsque le serpentin est froid ou est déjà dans un cycle de dégivrage. L'unité termine le cycle ou initie un cycle pour éliminer la glace des serpentins avant l'entreposage.	Aucune
ATTENDRE LE SECHAGE XXX	S'affiche lorsque l'unité est à l'arrêt et que le serpentin n'est pas gelé. Élimine l'eau des serpentins avant l'entreposage.	Aucune
NETTOYER FILTRE> ETEINT	Ce message apparaît pour indiquer qu'il faut changer le filtre.	Changez le filtre. Appuyez sur la touche > pour réinitialiser
NETTOYER INT > ETEINT	Ce message apparaît pour indiquer qu'il faut nettoyer les serpentins et l'intérieur.	Nettoyer les serpentins. Appuyez sur la touche > pour réinitialiser

MESSAGES D'ERREUR

Si le système de commande détecte une erreur, il génère un message d'erreur (« ER »). Si cela se produit, débranchez d'abord l'unité puis rebranchez-la. Cette action a généralement pour effet de réinitialiser l'électronique et l'unité commence à fonctionner normalement. Si le message d'erreur réapparaît, se référer aux explications et solutions expliquées ci-dessous. Si ces solutions ne corrigent pas le problème, contactez votre centre d'assistance et d'entretien local agréé.

MESSAGES DU PANNEAU DE COMMANDE	EXPLICATIONS ET SOLUTIONS
ER4 CONNEXION CAPTEUR DEGIVR. or ER4 CONNEXION CAPTEUR SORTIE	Le capteur de température est ouvert, manquant ou court-circuité. Vérifiez que les capteurs de température sont installés correctement sur le panneau de commande. Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance.
ER5 CONNEXION DU CAPTEUR	Le capteur temp/RH en entrée est ouvert, manquant ou court-circuité. Vérifiez que le capteur temp/RH en entrée est installé correctement sur le panneau de commande et l'enveloppe d'admission. Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance.
ER6 CONTACTER CENTRE SERVICE	Panne du capteur de courant. Si l'erreur persiste, contactez le service d'assistance.
ER7 REGLAGE INVALIDE	Paramètres de commutateur DIP incorrects ou non supportés. Contactez le service d'assistance de Aramsco pour les paramètres de commutateur DIP corrects.
ER8 TOUCHES COINCEE	La touche est coincée ou est maintenue enfoncee trop longtemps. Contactez le service d'assistance.
ER9 BLOCAGE POMPE/BOYAU	Vérifiez s'il y a des obstructions. Est-ce que le tuyau est tordu sous l'unité ou coincé sous une roue? Vérifiez que la pompe n'est pas obstruée et corrigez si nécessaire.

DÉPANNAGE

ERREUR	CAUSE	SOLUTION
De l'eau s'égoutte lorsque l'unité est déplacée.	L'unité a été débranchée avant que la purge ne soit terminée.	Purgez l'unité avant de la déplacer. Voir « À la fin de la tâche ».
L'unité ne fonctionne pas.	L'unité n'est pas sous tension. Il n'y a pas d'alimentation électrique dans la machine.	Mettez l'unité sous tension. Branchez l'unité; vérifiez le branchement du câble d'alimentation sur la prise murale et à la base de l'unité.
L'unité fonctionne, mais la salle n'est pas sèche	Temps de séchage insuffisant. Circulation de l'air insuffisante dans la salle. Infiltration d'air humide excessive.	Vérifiez que l'hygrostat (« Humidistat ») est sur OFF. Laissez sécher plus longtemps. Augmentez la circulation de l'air avec des ventilateurs de refroidissement. Fermez la zone pour réduire l'infiltration.
L'unité ne collecte pas assez d'eau.	L'air de la pièce est sec. La température de la pièce est trop basse. Le filtre est plein. Les serpentins sont bouchés.	Vérifiez que l'hygrostat (« Humidistat ») est sur OFF. Vérifiez le niveau d'humidité avec l'hygromètre. Augmentez la température de la pièce. Vérifiez le filtre. Remplacez si nécessaire. Vérifiez les serpentins. Nettoyez si nécessaire.
<i>Si le problème rencontré n'est pas décrit ici,appelez votre distributeur local ou contactez notre Service d'assistance au 800-932-3030 pour une assistance.</i>		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Syclone XL (F588)
Élimination de l'eau AHAM (80°F/60% RH)	125 pts. 59,2 L / jour
Air de traitement (max.)	320 CFM
Dimensions (H x D x W)	32,1 x 198 x 20,0 in. 81,5 x 50,3 x 50,cm
Poids	106 lbs. 48,1 kg
Amps	8,4A
Volts	120V
Fréquence	60Hz
Alimentation électrique	960W
Plage de fonctionnement	33°F–100°F 1°C–38°C
Niveau de bruit (moyen)	53 dB
Filtre à air	Nº pièce F579 (boîte de 24)
Tuyau de vidange	40 ft. 12,2 m
Câble d'alimentation	25 ft. 7,6 m
Construction	Coque rotomoulée
Sécurité	ETL certifié CSA 22.2 nº 92
Les caractéristiques techniques sont sujettes à des changements sans préavis. Certaines valeurs peuvent être approximatives.	
*La vitesse du ventilateur varie automatiquement pour une performance optimisée.	

Filtre à air Nº pièce F579 (boîte de 24)

POUR LES PIÈCES ET LE SERVICE, CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR ARAMSCO OU VOTRE ARAMSCO AU 800 767 6933. Aramsco™ A Safeguard Industrial Company. 1480 Grandview Ave., Paulsboro, NJ 08066.

Pour une mise au rebut correcte, cette unité doit être déposée dans un centre de recyclage agréé pour le traitement des équipements de réfrigération.



MISE EN GARDE: Ce produit et d'autres substances, qui peuvent être libérés dans l'air lors de l'utilisation, contiennent des produits chimiques, parmi lesquels le plomb et les phtalates, considérés par l'État de Californie comme vecteurs de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous sur P65Warnings.ca.gov